



VGRADNI OBSČRPAČNI SKLOP ZA PREČRPAVANJE KONDENZATA

ZUNANJA VRF NAPRAVA

HITACHI type RAS 5 FSXNH3E
 Qht=7-14kW
 tz=35°C
 N=3,12 kW
 Qg=8-16 kW
 tz=+7°C
 N=3,33kW
 U=400V
 MC=13A

REKUPERACIJSKA ENOTA
 HITACHI KPI502X4E

Ø127 P.F.F.

Ø200
 500
 300

ZA ENI SVETILA ZRAMA
 Ø25x1/4 ...
 vel. Ø315

investitor:
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva 10, 6000 KOPER

odgovorni vodja projekta:
MATEJ MLJAČ udia
ident. št. ZAPS

odgovorni projektant:
MILIVOJ PETROVAČKI, ing.str.
ident. št. IZS: S-0122

EL.COM
 Loris Kocjančič s.p.
 Dolani 12, 6276 Pobegi
 tel. (040) 941 000
 e-mail: lorisk@volja.net

objekt / lokacija:
PRENOVA PISARN JSSK Koper

vrsta načrta:
5- STROJNE INSTALACIJE
VODOVODNO OMREŽJE

del projekta:
TLORIS PISARN